

Månedsskema for decentral kraftvarme

Sep-08 — Motor



Fabrikat	Varmeværk	Elprod. MWh	Elprod. i % af mulig			Varme-prod. MWh	Virkningsgrader i %			Antal starter			Smøreolie		Driftstimer denne måned	Driftstimer i alt
			Spids-last	høj-last	lav-last		El	Varme	Total	I alt	Fejl	Ud-fald	g/kWh	Smøreolie type		
Bergen	Bjerringbro	3.264	Frit	marked		3.996	41,4	50,7	92,1				0,483	Geotex PX40	365/125/320/222	71285/63118/69020/65629
Bergen	Brande	1.550	Frit	marked		1.720	41,2	45,7	87,0	58			0,423	Mysella XL40	213/420	76012/76338
Bergen	Broager	928			76,4	1.099	42,6	50,5	93,2						304,7	67646,6
Bergen	Brønderslev	5.258	Frit	marked		6.209	40,0	47,2	87,2	233	5	20	0,346	Mysella XL40	243/277/264/256/216/236/168	59106/59303/56510/57089/54111/54032
Bergen	Christiansfeld	791	98,6	69,4	0,2	1.006	40,4	51,4	91,9	30			0,202	Geotex PX40	263	62738
Bergen	Durup	470	Frit	marked		557	41,3	49,0	90,3	32		1	0,313	Geotex PX 40	237	49985
Bergen	Ejstrupholm	697	Frit	marked		951	40,5	55,3	95,8	43		3		Q8 EI-4425	202	9673
Bergen	Fuglsang Maltfabrik	1.185	Frit	marked		1.410	40,2	47,8	88,1	57		4	0,390	Mysella XL 40	28/373	71910/25351
Bergen	Hindsholm	513	Frit	marked		602	41,5	48,7	90,2				0,913	Hydro Texaco PX40	190	41029
Bergen	Karup	564	83,3	44,8	0,7	723	40,5	52,0	92,5				0,215	Hydro Texaco PX 4	191,3	67556
Bergen	Mørkøv	330	84,0	32,8	2,1	445	40,8	55,1	95,9	47			0,222	Mysella XL 40	166	53629
Bergen	Nørre Snede	786	Frit	marked		983	40,2	50,3	90,5					Geotex PX40	225	15078
Bergen	Oksbøl	931	Frit	marked		1.278	40,7	55,8	96,5	109			0,104	Geotex PX SAE 40	180/180	57261/56887
Bergen	Rask Mølle	388	Frit	marked		442	40,4	46,1	86,6	30	1		0,575	Geotex LA40	267,4	
Bergen	Ringe	1.004	Frit	marked		1.260	41,1	51,5	92,6				0,204	Geotex PX 40		
Bergen	Rosborg, Gartneri	77	Frit	marked		62	34,7	27,7	62,4	16	1			Mahler Q8	28,8	28,8
Bergen	Spjald	504	96,6	32,7		648	41,3	53,1	94,3	20				Geotex PX 40	168	50200
Bergen	Vildbjerg	1.622	Frit	marked		2.030	41,3	51,7	93,0	99	3	1	0,198	Geotex PX40	222/236	8939/8839
Bergen	Vinderup	1.316	Frit	marked		1.681	40,1	51,3	91,4	71	1			Mysella XL 40	242/261	53694/53666
Bergen	Vissenbjerg	236	Frit	marked		275	40,4	47,0	87,4	41			0,132	Geotex PX40	87	51673
Bergen	Vojens	929	Frit	marked		1.097	40,8	48,2	89,0					Geotex PX40	44/70/190	67290/62736/25348
Caterpillar 35	Filadelfia	261	97,8	42,4	16,5	383	34,9	51,2	86,2				0,365	Cat. EL-350	264	77186
Caterpillar 35	Gelsted	313	99,7	60,1	17,9	508	36,3	58,9	95,2	29		2	0,402	Pegasus 705	310	
Caterpillar 35	Haderslev (Varbjergparken)	0				0	Mangler	gas						Cat. NGE0 40		
Caterpillar 35	Ikast (Bording)	812	Frit	marked		1.244	37,3	57,2	94,5	127			0,185	Cat. NGE0 30	77/275/328/121	44529/44818/44780/44948
Caterpillar 35	Nykøbing S.	197	Frit	marked		336	23,8	40,6	64,4				0,308	Cat. NGE0 40	3/26/10/156/8	73937/73939/74418/74007/72688
Caterpillar 35	Nørre Broby	0				0	Mangler	gas						CAT NGE0 40	0	0
Caterpillar 35	Outrup	220	93,3	53,2	0,7	344	35,8	55,9	91,7	22		2	0,264	Cat. NGE0 30	221	86179
Caterpillar 35	Sevel	162	90,1	32,8	0,0	257	31,6	50,0	81,6	36			0,385	Mysella LA 40	163	61264
Caterpillar 35	Stenstrup	42	Frit	marked		81	33,1	64,0	97,1	27				Pegasus 480	45	62845
Caterpillar 35	Svendborg Andelsboligf.	463	99,9	59,3	14,1	613	40,8	54,0	94,8	26			0,389	Cat. NGE0-EL350	292	10870
Caterpillar 35	Sønderholm	210	100,9	47,1		306	36,5	53,2	89,7	24			0,331	Mahler MA40	212	
Caterpillar 35	Ulstrup	394	91,7	29,7	9,7	644	35,1	57,3	92,4	75			0,245	Pegasus 705	202/202	53547/53543
Caterpillar 35	Ørum	447	Frit	marked		708	36,5	57,9	94,4	109		1	0,246	Cat NGE0 40	225,4/226,9	53371/53372
Caterpillar 36	Augustenborg	926	Frit	marked		1.198	39,0	50,5	89,5	25				Cat NGE0 40	244/73	
Caterpillar 36	Bredsten Balle	380	90,5	21,6	0,1	486	38,5	49,3	87,8	31			0,106	Pegasus 705	137	54761
Caterpillar 36	Brørup	791	80,9	54,0	1,4	1.081	39,3	53,7	93,1	20	5		1,491	Pegasus 705	217	60241
Caterpillar 36	Egtved	354	43,5	21,8	0,2	462	38,1	49,7	87,8	11			0,318	CAT NGE0 40	97	59907
Caterpillar 36	Fåborg	1.034	Frit	marked		1.327	39,1	50,2	89,3	31			0,113	Pegasus 705	272	57579/56574
Caterpillar 36	Hjallerup	761	Frit	marked		998	47,5	62,3					0,089		162/111	65507/65427
Caterpillar 36	Jægerspris	1.306	Frit	marked		1.659	38,7	49,1	87,8	64		8	0,089	Cat NGE0 40	210/265	58795/58887
Caterpillar 36	Lem	368	91,3	6,3		453	38,8	47,7	86,5	19	1			Mysella LA 40	97	71792
Caterpillar 36	Nørre Aaby	575	85,1	51,6	0,0	749	38,3	50,0	88,3	48	10	12		Pegasus 705	25	66302

Månedsskema for decentral kraftvarme

Sep-08 — Motor



Fabrikat	Varmeværk	Elprod. MWh	Elprod. i % af mulig			Varme-prod. MWh	Virkningsgrader i %			Antal starter			Smøreolie		Driftstimer denne måned	Driftstimer i alt
			Spids-last	høj-last	lav-last		EI	Varme	Total	I alt	Fejl	Ud-fald	g/kWh	Smøreolie type		
Caterpillar CM34	Sæby	3.284	Frit	marked		3.708	43,6	49,3	92,9	91	3	9	0,441	Pegasus 905	300/251	28596/28548
Deutz	Saltum	266	Frit	marked		392	37,1	54,8	91,9	30			0,168	SETRON LD 500	199,3	199,3
Jenbacher 3	Arden	717	Frit	marked		1.088	37,5	57,0	94,5			2	0,231	Pegasus 710	306/211/275/12,18	49323/49271/49158/3369,37
Jenbacher 3	Astrup	144	97,9	27,7	0,0	236	37,0	60,4	97,4	26		2	0,185	Mobil Pegasus 710	159	44760
Jenbacher 3	Bælum	307	96,5	41,8	5,7	471	37,3	57,3	94,6					Pegasus 710	212/215	66423/66418
Jenbacher 3	Dyssegårdsparkens K/V	230	95,5	21,5	0,8	324	37,1	52,2	89,2	57	3			Pegasus 710	143/147	18656/18656
Jenbacher 3	Farstrup-Kølby	262	108,6	33,0	5,9	370	37,6	53,0	90,6	61			0,099	Pegasus 710	207/197	48064/48057
Jenbacher 3	Feldborg	274	Frit	marked		394	37,9	54,5	92,3	62	4	2	0,173	Pegasus 710	209/212	54196/54219
Jenbacher 3	Gassum/Hvidsten	257	88,0	26,5	13,7	358	40,0	55,7	95,7					Pegasus 710	183/212	53540/53820
Jenbacher 3	Genner Hellevad Hovslund	421	88,8	34,3	0,1	724	38,2	65,6	103,8	108			0,127	Pegasus 710	198/180/120	56295/54261/38169
Jenbacher 3	Gjøl	0				0	Mangler	gas						Pegasus 710		60693/58593
Jenbacher 3	Glyngøre	323	Frit	marked		504	38,3	59,8	98,1	41				Pegasus 710	335	55170
Jenbacher 3	Haderup	267	Frit	marked		416	36,6	57,0	93,6	93	8	4	0,174	Pegasus 710	223/194	55982/55984
Jenbacher 3	Halvrimmen Arentsminde	363	70,2	38,3	7,4	573	39,4	62,2	101,7	110				Geotex HD40	299/199/67	56388/58533/55039
Jenbacher 3	Hou	175	92,4	44,4	2,5		36,3			35			0,117	Pegasus 710	195	50326
Jenbacher 3	Jerslev	376	Frit	marked		565	38,2	57,3	95,5	96	2			Pegasus 710	117/267/123	55906/55822/55651
Jenbacher 3	Kloster	193	97,2	24,1	0,5	307	37,5	59,8	97,3	51	5	5	0,116	Pegasus 710	146/151	45995/45947
Jenbacher 3	Møldrup	424	98,9	36,6	13,4	689	37,5	60,9	98,4	66			0,107	Pegasus 710	267/205	55164/55083
Jenbacher 3	Rebild	134	13,4	16,6	9,3	215	36,5	58,4	94,9	120		1	0,173	Geotex HD40	104/91	35963/35916
Jenbacher 3	Rostrup	101	97,8	13,1	0,6	101	36,3	36,2	72,5	40			0,212	Mysella MA40	136	39933
Jenbacher 3	Råbykær Renseanlæg (Mej)	120	89,4	26,4	10,2	182	37,1	56,1	93,2	32	1			Pegasus 710	189	68780
Jenbacher 3	Thorshøj	94	98,6	6,3		140	37,1	55,3	92,4	30			0,104	Mysella MA40	103	24689
Jenbacher 3	Tranum	174	99,2	62,3	0,3	262	37,6	56,6	94,2				0,072	Geotex HD40	241	61190
Jenbacher 3	Voerså	187	48,0	22,6	0,1	257	37,6	51,8	89,4	23		1	0,072	Pegasus 710	204	20485
Jenbacher 3	Øster Brønderslev	271	98,9	21,3	2,1	432	37,0	59,0	96,0	58			0,132	Mahler HA40	148/154	37235/37230
Jenbacher 4	Ikast	239	Frit	marked		259	39,7	43,1	82,8	70			0,185	Pegasus 705	172	6490
Jenbacher 4	Kølvrå	273	100,4	41,2	1,6	377	41,0	56,6	97,6	45			0,134	Pegasus 705	197	11674
Jenbacher 4	Rye	332	87,8	44,6	2,4	412	40,6	50,4	91,0	112	44	6	0,274	Geotex LA40	149/249	8453/8227
Jenbacher 4	Skårup	432	100,2	71,6	11,9	584	40,7	55,0	95,8	33			0,120	Pegasus HPC40	301	31881
Jenbacher 4	Uggelhuse Langkastrup	200	Frit	marked		285	40,5	57,8	98,3				0,313	Geotex HD40	179	3804
Jenbacher 6	Bindeslev	381	99,2	14,6	0,5	476	40,4	50,5	91,0	24			0,234	Pegasus 705	128	11590
Jenbacher 6	Frederiks-Jenb.	92	Frit	marked		106	41,0	47,2	88,2	15	0	0	0,242	Pegasus 705	52	8018
Jenbacher 6	Haderslev	426	Frit	marked		561	41,0	54,1	95,1	21			0,210	Mahler MA40	108/35	6767/6727
Jenbacher 6	Hammershøj	369	97,3	30,7	6,3	469	41,5	52,7	94,1	51		5	0,200	Pegasus 705	660	6383
Jenbacher 6	Hvalsø	7	Frit	marked		8	39,6	44,1	83,7	2				Shell Mysella LA 40	3	3481
Jenbacher 6	Jetsmark	1.552	Frit	marked		2.057	40,6	53,8	94,4				0,191	Pegasus 705	126/116/202	16665/3059/23384
Jenbacher 6	Klokkerholm	299	Frit	marked		406	40,9	55,6	96,5				0,239	Pegasus 705	167	3163
Jenbacher 6	Ribe-Jenbacher Ny	623	Frit	marked		791	40,8	51,9	92,7	118			0,157	Pegasus 705	69/75/69	2634/2619/2547
Jenbacher 6	Stoholm	212	Frit	marked		264	41,6	51,9	93,5	18	2	48		Pegasus 705	70	11635
Jenbacher 6	Stoholm	477	Frit	marked		592	41,0	50,9	92,0	22	2	27		Pegasus 705	364	4712
Jenbacher 6	Støvring	2.330	Frit	marked		2.910	40,7	50,8	91,4	99	1	5	0,178	Pegasus 705	167/232/366	14312/14628/14755
Jenbacher 6	Østervraa	579	Frit	marked		753	39,9	51,9	91,8	43			0,219	SHELL Mysella XL	195	14203
Niigata	Nykøbing M.-Nii.	71	Frit	marked		89	37,2	46,6	83,8				0,503	Mysella T40	24	33409

Månedsskema for decentral kraftvarme

Sep-08 — Motor



Fabrikat	Varmeværk	Elprod. MWh	Elprod. i % af mulig			Varme-prod. MWh	Virkningsgrader i %			Antal starter			Smøreolie		Driftstimer denne måned	Driftstimer i alt
			Spids-last	høj-last	lav-last		El	Varme	Total	I alt	Fejl	Ud-fald	g/kWh	Smøreolie type		
Rolls-Royce	Aulum	1.369	Frit	marked		1.439	45,4	47,7	93,2	49			0,112	Hydro Texaco ETL	280	5819
Rolls-Royce	Brædstrup	1.449	Frit	marked		1.618	41,2	46,0	87,2				0,062	Mysella XL 40	203/213	7738/7958
Rolls-Royce	Tørring	1.060	Frit	marked		1.136	43,3	46,4	89,7	50	5		0,084	Geotex PX40	2/7	11651
Wärtsilä	Brovst	1.032	Frit	marked		1.353	40,5	53,1	93,6	70	1		0,622	Mysella XL 40	175/174	49540/48029
Wärtsilä	Danish Malting Group A/S	806	Frit	marked		867	40,7	43,8	84,5	65	1	10		Mysella LA40	79/33544	80/40992
Wärtsilä	Ejby	608	92,6	45,9	0,2		39,2						0,107	Mysella XL 40	200	48715
Wärtsilä	Fensmark	846	Frit	marked		1.121	39,5	52,4	91,9	24	4			Mysella XL	275	41044
Wärtsilä	Gram	856	Frit	marked		1.107	39,2	50,7	89,9	38	3		0,208	Pegasus 705	168	44232
Wärtsilä	Jelling	909	Frit	marked		998	44,8	49,2	94,0				0,098	Shell Mysella XL 40	152	23935
Wärtsilä	Nykøbing M.-Wært.18V.	1.069	Frit	marked		1.433	38,2	51,2	89,5				0,113	Mysella LR40	352	25841
Wärtsilä	Ringkøbing-Motor	3.936	Frit	marked		4.498	43,7	49,9	93,6	39			0,431	Mysella XL40	455	23820
Wärtsilä	Ringsted Kraftvarmeværk	616	Frit	marked		690	41,5	46,5	88,0	22	2		0,217		72/48	45617/45379
Wärtsilä	Skagen	935	Frit	marked		1.174	40,8	51,2	92,0	90			0,232	Mysella LA40	72/73/72	
Wärtsilä	Svendborg Fjv.	397	Frit	marked		484	39,9	48,7	88,6	23	6	4		Mysella LA 40	21/26/34	
Wärtsilä	Toftlund	1.238	Frit	marked		1.435	41,5	48,1	89,5	54				Mysella LA40	232	38145
Wärtsilä+Jenbach	Videbæk	1.626	Frit	marked		2.149	39,9	52,8	92,7	125	3	5	0,384	Pegasus 705	345/125/72	8064/20146/29513
Motor	Gennemsnit:		89,3	36,0	6,5		39,2	52,1	91,2				0,254			

Månedsskema for decentral kraftvarme

Sep-08 — Bioværk



Fabrikat	Varmeværk	Elprod. MWh	Elprod. i % af mulig			Varme-prod. MWh	Virkningsgrader i %			Antal starter			Smøreolie		Driftstimer denne måned	Driftstimer i alt
			Spids-last	høj-last	lav-last		El	Varme	Total	I alt	Fejl	Ud-fald	g/kWh	Smøreolie type		
Bergen	Skive	72	Frit	marked		82	33,8	38,5	72,4					Mysella LA40	4/4/8/10	
Jenbacher 3	Filskov	340	Frit	marked		506	36,4	54,2	90,7				0,179	Pegasus 610	707	26411
Jenbacher 3	Ribe-Jenbacher	1.307	Frit	marked			36,5			15			0,128	Pegasus 710	716/710	79406/87326
Bioværk	Gennemsnit:						35,6	46,4	81,5				0,153			

Månedsskema for decentral kraftvarme

Sep-08 — Turbine



Fabrikat	Varmeværk	Elprod. MWh	Elprod. i % af mulig			Varme-prod. MWh	Virkningsgrader i %			Antal starter			Smøreolie		Driftstimer denne måned	Driftstimer i alt
			Spids-last	høj-last	lav-last		El	Varme	Total	I alt	Fejl	Ud-fald	g/kWh	Smøreolie type		
Alstom-Tornado	Ringkøbing-Turbine	245	Frit	marked		552	27,3	61,7	89,1	20				Shell Turbo T46	49	28490
GT Frame 6, DT	Hjørring	0				0	Mangler	gas					Turbo GT EP 32			
Turbine	Gennemsnit:						27,3	61,7	89,1							